

Numer zapytania	Z108/1452/1
Tytuł zapytania	Remont- usługa specjalistyczna: serwis wyłącznika generatorowego TG5.
Kupiec prowadzący:	Wesołowski, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-09-03 12:54:59
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-03 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-09-10 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-09-10 13:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

W celu złożenia oferty konieczna będzie wizja lokalna na obiekcie. Pytania dotyczące zakresu prac oraz wizji lokalnej na obiekcie proszę kierować do:

Michał Stasiak adres e-mail: michal.stasiak@mondigroup.com; tel: 604 183 349

Zakres prac:

1. 5-letni przegląd napędów oraz szafki centralnej

- odnotowanie liczy zaobserwowanych cykli,
- kontrola pracy ogrzewania stałego oraz drożności otworów wentylacyjnych,
- kontrola napędu sprężynowego zgodnie z fabryczną procedurą,
- kontrola przyłączy niskiego napięcia,
- kontrola pracy przekaźników,
- kontrola pracy zaworów,
- kontrola napędów SKG/MKG,
- kontrola blokad wewnętrznych FKG/SKG oraz MKG,
- badanie jakości gazu SF6.

2. 5-letnia inspekcja oraz pomiary rezystancji wszystkich faz

- inspekcja wzrokowa każdej fazy (ślady korozji, przegrzania, zużycia, powłoki malarskiej),
- inspekcja styków głównych SKG; MKG,
- demontaż pokryw osłaniających,
- nadzór nad demontażem połączeń elastycznych od szyn zbiorczych do wyłącznika,
- kontrola stanu dźwigi napędowych (położenie, oś pracy, zaciski podtrzymujące),
- kontrola ciśnienia znamionowego gazu SF6,

- kontrola stanów poziomów alarmowych ciśnienia gazu SF6 + ewentualna korekta,
 - kontrola montażu elementów nie powiązanych z ciśnieniem gazu,
 - sprawdzenie warunków i połączeń urządzeń w poszczególnych fazach (kondensator, przekładniki prądowe oraz napięciowe, ogranicznik przepięć),
 - pomiar rezystancji styków,
 - pomiar czasów zadziałania każdej fazy oraz styków pomocniczych,
 - nadzór nad montażem połączeń elastycznych od szyn do wyłącznika,
 - wymiana uszczelek w każdej z pokryw osłaniających.
3. Dostawa i wymiana 1:1 części zamiennych:
- 10 HBL976600050 1 set seals FKG2S,
 - 20 HBL976600055 1 set of consumables for M2/3_FKG products,
 - 30 HBL976600151 1 Kit grease silic+PTFE with Tubes 100(5x),
 - 40 HBL976600050 1 set of seals FKG2S,
 - 50 JE0096367001 1 set return stop FK3-4 FK3-5/127,
 - 60 JE0096360002 1 set generic material to FK3-4/127.
4. Protokół z pomiarów- 1 kpl.
5. Protokół z przeglądu wraz z opinią oraz rekomendacją serwisu- 1 kpl.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont- usługa specjalistyczna: serwis wyłącznika generatorowego TG5		1	usługa	Elektryczne/Elektroniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie