

Numer zapytania	Z348/1453/1
Tytuł zapytania	Remont w warsztacie Wykonawcy przenośnika popiołu dennego CFB6 nr10 - 810HDA10AF001 (zap. 16725515)
Kupiec prowadzący:	Wsołek, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-08-24 10:16:47
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-24 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-04 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-08-31 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

I. ZAMAWIAJĄCY

MONDI ŚWIECIE S.A., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie

Osoba(-y) do kontaktów:

- w kwestiach formalnoprawnych i organizacyjnych: Michał Wsołek - tel. +48 880 520 745.
- w kwestiach technicznych (NDU): **Michał Żurek - tel. +48 664 112 077.**

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Remont w warsztacie Wykonawcy przenośnika popiołu dennego CFB6 nr10 - 810HDA10AF001

III. ZAKRES USŁUGI:

- 1.Transport przenośnika z magazynu EC do warsztatu wykonawcy oraz po wykonaniu remontu przenośnika transport przenośnika od wykonawcy do magazynu EC.
- 2.Demontaż – montaż przenośnika na elementy oraz weryfikacja elementów.
- 3.Wymiana płaszcza wewnętrznego od strony napędu (zasypu) na długości 2000mm wraz z wymianą elementów: kołnierza łączącego ze ścianą przednią, zawieszenia przenośnika i króćca spustowego, króćca zasilającego wody chłodzącej korpus przenośnika oraz wymiana króćca zasypowego popiołu dennego (wsypu chłodzonego wodą) przy płaszczu korpusu przenośnika (połączonego z płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym) wraz kołnierzem (wzmocnienie kołnierza uźebrowaniem).
- 4.Oczyszczenie (piaskowanie) pozostałych części korpusu (zewnętrznego, wewnętrznego i kompensatora) oraz wykonanie badań penetracyjnych i badań grubości ścianki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wytarc lub pocienień – naprawa lub wymiana danego elementu. Oczyszczenie przestrzeni między płaszczaami (chemiczne trawienie/płukanie).
- 5.Wykonanie nowych dławic (gniazd dławicowych i dławików) w ścianach szczytowych (w przedniej i tylnej ścianie) przenośnika.
- 6.Dostawa i montaż nakrętki na wale przenośnika.
- 7.Dostawa i wymiana pokrywy (z łukiem/wypełnieniem) wraz z wymianą szczeliwa (szczeliwo zapewnia Zlecający).
- 8.Dostawa i wymiana pokrywy przenośnika wraz z króćcem i kołnierzem łączącym przenośnik z zasuwą na zsypie z dna dyszowego kotła (wzmocniona uźebrowaniem) wraz z wymianą szczeliwa (szczeliwo zapewnia Zlecający).
- 9.Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne kołnierza przyłączeniowego do instalacji wybuchowej (za kompensatorem).
- 10.Pomiar grubości ścianki pozostałych króćców na korpusie przenośnika wraz z legalizacją gwintów, w przypadku stwierdzenia pocienień lub uszkodzeń wymiana danego króćca.
- 11.Dostawa i wymiana włazu rewizyjnego (do rewizji śruby) wraz z osłonami siatkowymi.

- 12.Badania penetracyjne spoin łączących korpus włązu rewizyjnego do przestrzeni wodnej oraz naprawa w przypadku stwierdzenia uszkodzeń. Wymiana szczeliwa przy włązie (szczeliwo zapewnia Wykonawca).
 - 13.Oczyszczenie 100% powierzchni śruby wygarniającej wraz z badaniami penetracyjnymi rdzenia śruby, zwojów, czopów, spoin łączących zwoje śruby z rdzeniem śruby oraz naprawa wynikająca z badań. Badania grubości ścianki rdzenia i zwojów oraz naprawa wynikająca z badań.
 - 14.Ocena stanu śruby (pod kątem pęknięć zwojów wygarniających na śrubie oraz przegląd i naprawa po badaniach penetracyjnych spoin).
 - 15.Wykonanie badań osiowości śruby przed pracami remontowymi śruby oraz po zakończeniu prac remontowych oraz ewentualna korekta/naprawa.
 - 16.Oczyszczenie wnętrza śruby wygarniającej z osadu (chemiczne trawienie/płukanie).
 - 17.Legalizacja otworów gwintowanych w czopach śruby i gwintów zewnętrznych na czopach oraz sprawdzenie pasowań na czopach w miejscach osadzenia łożysk i przekładni napędowych.
 - 18.Badanie penetracyjne spoin łączących uchwyty podpór z pancerzem korpusu oraz naprawa wynikająca z badań.
 - 19.Sprawdzenie i badania penetracyjne spoin łączących płaszcz zewnętrzny przenośnika z wziernikiem oraz przegląd i naprawa wziernika wraz z wymianą uszczelki (uszczeliwo na uszczelki zapewnia Zlecający).
 - 20.Wykonanie próby ciśnieniowej szczelności korpusu i śruby wygarniającej po zakończeniu prac.
 - 21.Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów przenośnika.
 - 22.Montaż wszystkich elementów do korpusu przenośnika.
 - 23.Wymiana łożysk i uszczelnień (łożyska i uszczelnienia opraw łożyskowych zapewnia Zlecający, pozostałe uszczelnienia Wykonawcy).
- Dostawa i wymiana 2 szt. tulei dławicowych (hartowanych termicznie) na wale (od strony napędu i wylotu).
Wymiana pakunków dławic.

UWAGA:

1. Szczegółowy zakres umieszczono w opisie pozycji zapytania.
2. Wykaz i charakter zagrożeń stanowiący podstawę do wyboru odpowiednich metod pracy oraz przygotowania oferty przez DU, zostanie przedstawiony przez Nadzorującego Zadanie podczas wizji lokalnej na obiekcie.

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Do niniejszego zapytania ofertowego są załączone Zasady dla Dostawców Usług realizujących usługi na rzecz i na terenie Mondi Świecie S.A. Proszę o potwierdzenie przyjęcia ich do stosowania, czyli wydrukowanie 40-tej strony „Zasad”, wypełnienie miejsca pn „Dostawca”, podpisanie i załączenie skanu tej strony do Państwa oferty.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który przedstawi najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową netto.
3. Oferta powinna obowiązkowo zawierać informacje na temat sposobu wykonania zadania w kontekście wymogów BHP i ochrony środowiska. W szczególności należy opisać organizację prac pod kątem BHP, rodzaj użytego sprzętu, środki ochrony grupowej i indywidualnej oraz sposób zagospodarowania odpadów. Brak takiej informacji będzie powodem odrzucenia oferty.

V. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

- istnieje możliwość wizji lokalnej
- termin realizacji zadania: do 30.11.2026

Dokładny termin realizacji do potwierdzenia przez służby utrzymania ruchu.

NIE PRZEWIDUJEMY PRZEDŁUŻANIA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Z poważaniem,
Michał Wsołek

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 3 Zasady dla dostawców usług Mondi Świecie Sp_ z o_o_.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont w warsztacie Wykonawcy przenośnika popiołu dennego CFB6 nr10 - 810HDA10AF001		1	usługa	Mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności - 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie