

Numer zapytania	Z52/1452/1
Tytuł zapytania	MP 7 - przegląd wyłączników głównych 6 szt.
Kupiec prowadzący:	Wesołowski, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-03-22 12:25:54
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-03-22 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-03-28 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-03-28 08:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

W celu złożenia oferty konieczna będzie wizja lokalna na obiekcie. Pytania dotyczące zakresu prac oraz wizji lokalnej na obiekcie proszę kierować do:

Robert Laska adres e-mail: robert.laska@mondigroup.com; tel: 507 146 035

MP 7 - Przegląd wyłączników głównych - 6 szt.:

30708710.A

30708720.A

30708720.A

30708730.A

30708740.A

30708750.A

1. Mechanizm otwierania i zamykania wyłącznika:

- usuwanie starego smaru, czyszczenie i ponowne smarowanie ruchomych części mechanizmu,
- usuwanie kurzu i zanieczyszczeń,
- sprawdzenie poprawności połączeń śrubowych i zabezpieczeń mechanicznych,
- testy działania.

2. Komory łukowe i styki główne:

- usuwanie kurzu i zanieczyszczeń,
- sprawdzenie stanu komór łukowych,
- czyszczenie styków głównych,
- pomiar rezystancji przejścia styków głównych prądem 100A,

- pomiar niejednoczesności zamykania oraz otwierania styków głównych.

3. Połączenia elektryczne:

- sprawdzenie ciągłości połączeń ochronnych,

- sprawdzenie smarowania styków obwodów głównych w wyłącznikach wersji wysuwnej.

4. Wyposażenie pomocnicze wyłącznika:

- sprawdzenie działania cewek załączających, wyłączających, podnapięciowych i napędu elektrycznego wyłącznika,

- sprawdzenie poprawności działania styków pomocniczych,

- sprawdzenie poprawności działania blokad mechanicznych.

5. Testy modułu zabezpieczeń:

- wykonanie testów poprawności działania zabezpieczenia dedykowanym testerem,

- wykonanie testów działania cewki wybijakowej wymuszalnikiem prądów pierwotnych,

- sprawdzenie podłączenia przekładników prądowych.

6. Protokół z przeglądu i pomiarów

7. Zalecenia.

Wykaz i charakter zagrożeń stanowiący podstawę do wyboru odpowiednich metod pracy oraz przygotowania oferty przez DU, zostanie przedstawiony przez Nadzorującego Zadanie podczas wizji lokalnej na obiekcie.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	MP 7 - przegląd wyłączników głównych 6 szt.		1	usługa	Elektryczne/Elektroniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie