Numer zapytania	Z1/1445/1
Tytuł zapytania	Nagrzewnica wstępna 4000A
Kupiec prowadzący:	Pellowska-Rzepa, Agata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-12-15 15:20:33
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-12-15 15:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-12-21 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-12-21 15:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

proszę o ofertę handlowa na nagrzewnice wstępne wg. poniższych danych:

Nagrzewnica wstępna 4000A 6,0Pa Aisi316/Al
Moc nagrzewnicy Qgrz=108,95 kW

Materiał
Rury : Aisi316 – 1,0mm
Lamele : Al– 0,25mm rozstaw 6mm
Projektowanie ciśnienie : 16 bar(g)
Projektowana temperatura : -10/110 st.C
Glikol o stężeniu : 25%
- wydajność wentylatora - 36m3/s
- temperatura powietrza na wejściu - 17 stC
- temperatura i ciśnienie medium. glikol 25% 55 stC

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Nagrzewnica wstępna 4000A -wymiary.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Nagrzewnica wstępna 4000A		2	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie