Numer zapytania	Z57/1452/1
Tytuł zapytania	UEA Remont zarwanych płyt kanału 6 mb. Komur napędu trafo STR 7.
Kupiec prowadzący:	Wesołowski, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-04-04 10:13:54
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-04 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-04-11 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-04-11 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

W celu złożenia oferty konieczna będzie wizja lokalna na obiekcie. Pytania dotyczące zakresu prac oraz wizji lokalnej na obiekcie proszę kierować do:

Andrzej Plesiak adres e-mail: andrzej.plesiak@mondigroup.com; tel: 662 159 361

UEA Remont zarwanych płyt kanału 6 mb. Komur napędu trafo STR 7

Zakres prac:

- nawiercenie otworów i wklejenie haków w stare płyty (ryzyko zerwania starych skorodowanych haków;

- mechaniczny demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja płyt

przykrycia kanału;

- wykonanie zabezpieczenia tymczasowego odkrytego kanału ze

sklejki grubości 24mm (100% odkrytej powierzchni);

- wyburzenie istniejącego cokołu kanału – cokoły uszkodzone na

wskutek wieloletniego użytkowania. Zmiana grubości cokołów

dla zwiększenia wysokości półki oparcia płyt kanałowych Do tej

pory płyty grubości 10cm. Nowe płyty mają zwiększoną wysokość do 12cm

- poziomowanie, osiowanie, kotwienie, podlanie okucia stalowego

z zetownika na koronie ścian kanału. Zabezpieczenie antykorozyjne w technologii epoksydowej;

- wykonanie płyt przykrycia kanału z obwodowym okuciem z ceownika gorącowalcowanego, systemowymi, atestowanymi dyblami do zawiesi.

Płyty zbrojone dwu-kierunkowo i dwuwarstwowo. Beton z dodatkami mrozoodpornymi, zabezpieczenie antykorozyjne w technologii epoksydo

wej;

- demontaż zabezpieczeń tymczasowych;

- montaż nowych płyt;

- pełne ogrodzenie terenu w czasie trwania prac;

- nadzór osoby z odpowiednimi uprawnieniami

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	UEA Remont zarwanych płyt kanału 6 mb. Komur napędu trafo STR 7		1	usługa	Infrastruktura/Budownictwo

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: Oferta musi zawierać: - proponowaną * cenę w rozbiciu na ilość roboczogodzin, specyfikację materiałowo - cenową oraz użytego sprzętu * gwarancje - dokładny zakres rzeczowy, łącznie z ilościami oraz gabarytami zabudowywanych elementów.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie