Numer zapytania	Z13/1452/1
Tytuł zapytania	Remont- usługa specjalistyczna: przegląd Stacji R110 kV EC
Kupiec prowadzący:	Wesołowski, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-05-30 14:00:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-05-30 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-06-15 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-06-12 14:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

W celu złożenia oferty konieczna będzie wizja lokalna na obiekcie. Pytania dotyczące zakresu prac oraz wizji lokalnej na obiekcie proszę kierować do:

Michał Stasiak adres e-mail: michal.stasiak@mondigroup.com; tel: 604 183 349

Zakres prac:

1. Czyszczenie wszystkich izolatorów.

/przy użyciu warstwy atestowanej pasty silikonowej/

2. Przegląd połączeń śrubowych Stacji.

3. Przegląd wszystkich skrzynek pośredniczących.

4. Pomiary i konserwacja odłączników:

-odłącznik liniowy z uziemnikiem Linia Jasiniec,

-odłącznik szynowy Linia Jasiniec,

-odłącznik z uziemnikiem w polu nr 2,

-odłącznik poprzeczki,

-odłącznik poprzeczki,

-odłącznik z uziemnikiem w polu nr 4,

-odłącznik liniowy z uziemnikiem Linia Chełmno,

-odłącznik szynowy Linia Chełmno,

-odłącznik z uziemnikiem w polu nr 6,

-odłącznik pkt 0 TS-1,

-odłącznik pkt 0 TS-2,

-odłącznik pkt 0 TS-3.

I. Oględziny:

-części ruchomych,

-stan zewnętrzny obudowy,

-uszczelnienie,

-stan zestyków,

-stan połączeń przewodów do zacisków,

-czyszczenie i konserwacja,

-regulacja.

II. Pomiary:

-rezystancji izolacji odłącznika,

-spadków napięć styków biegunów,

-czasów zamykania i otwierania,

-prądów zadziałania napędów.

5. Usunięcie punktów erozyjnych aparatury pierwotnej.

/punktowe/

6. Usuniecie chwastów w strefach wygrodzonych i spryskanie środkiem chwastobójczym.

7. Protokół z przeglądu.

Podczas wykonywania prac wymagana obecność pracownika Dostawcy Usług:

-przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyposażenia go w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach stosownie do zagrożeń (porażenie prądem, oparzenie łukiem, złamania, skaleczenia, itp.)

-służb BHP

-koordynator prac (dodatkowa osoba)

Wykonawca zapewni do prac w Stacji R110 kV podnośnik z koszem izolowanym lub koszem osadzonym na izolatorach umożliwiającym prace przy urządzeniach do 69 kV.

Wykonawca przedłoży na całość prac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Zadania (po otrzymaniu zamówienia i nie później jak do końca lipca)

Planowane jest 2 dniowe odstawienie każdej z linii i poprzeczki.

Przegląd planowany jest w 41 tygodniu. Dokładny termin zostanie przesłany mailowo.

Wymagane potwierdzenie mailowe.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont- usługa specjalistyczna: przegląd Stacji R110 kV EC		1	usługa	Osprzęt elektryczny

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie