

Numer zapytania	Z53/1855/1
Tytuł zapytania	ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie instalacji oświetleniowej plac WM w Mondi Świecie Sp. z o.o.
Kupiec prowadzący:	Peplowski, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-23 15:21:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-23 15:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-07 23:59:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-07 23:58:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

W imieniu Mondi Świecie Sp. z o.o. poniżej wysyłam treść zapytania ofertowego wraz z wytycznymi oraz zakresem na zadanie: **„Wykonanie instalacji oświetleniowej plac WM w Mondi Świecie Sp. z o.o.”**

1. Dla prac: „Wykonanie instalacji oświetleniowej plac WM w Mondi Świecie Sp. z o.o..”
2. Miejsce prac: Mondi Świecie Sp. z o.o., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie, WM
3. Oferty należy składać do dnia: **max 07.02.2025 r. (piątek) EOD - mailowo na poniższy adres mailowy lub poprzez platformę Logintrade (Z53/1855/1)**
4. Termin realizacji zadania: max 30.06.2025 r.*

**termin do ostatecznego potwierdzenia z Nadzorującym - Dariuszem Zwiewka*

Oferty proszę składać tutaj: **wojciech.peplowski@mondigroup.com**

Oferta powinna zawierać:

- zakres prac, szczegółowy opis propozycji wykonania prac,
- potwierdzenie powyższego terminu realizacji,
- warunki płatności – **60 dni**
- gwarancję
- ceny w rozbiu na materiał / robocizna / sprzęt / ew. rusztowania + końcowa cena całkowita

- dane osoby kontaktowej
- data oraz numer oferty
- potwierdzenie czasów realizacji (jak wyżej)
- harmonogram realizacji projektu
- potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
- akceptację Zasad dla Dostawców Mondi

Zakres prac:

Zakres prac elektrycznych:

- Demontaż instalacji monitoringu oraz kamer na stanowiskach starych masztów oświetleniowych nr 1, 2 i 3 (instalacja przeznaczona do ponownego zastosowania).
- Demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą na stanowiskach starych masztów oświetleniowych nr 1, 2 i 3.
- Współpraca z wykonawcą prac budowlanych podczas demontażu istniejących masztów oraz podczas montażu fundamentów nowych masztów oświetleniowych.
- Dostawa wieńców fundamentowych WF450/8xM24 dla masztów oświetleniowych M-120 oraz współpraca z wykonawcą prac budowlanych podczas montażu wieńców
- Wykonanie przepustów kablowych w fundamentach masztów oraz instalacji uziemiającej masztów we współpracy z wykonawcą prac budowlanych
- Wykonanie połączeń nowych masztów oświetleniowych nr 1, 2 i 3 z istniejącą instalacją uziemiającą na placu składowania makulatury WM.
- Dostawa masztów oświetleniowych M-120 i montaż masztów na fundamentach betonowych na stanowiskach nr 1, 2 i 3 we współpracy z wykonawcą prac budowlanych.
- Dostawa i montaż głowic wsporczych 4-kątnych przeznaczonych do montażu naświetlaczy CRUISER ARENA LUG na stanowiskach masztów oświetleniowych nr 1, 2 i 3.
- Dostawa i montaż naświetlaczy CRUISER ARENA LED oraz uchwytów przeznaczonych do montażu do naświetlaczy na głowicach 4-kątnych masztów na stanowiskach nr 1, 2 i 3.
- Wykonanie obwodów zasilania naświetlaczy z tabliczek przyłączeniowych/słupowych w masztach oświetleniowych M-120 z wykorzystaniem złączy IZK
- Wprowadzenie i podłączenie zasilających kabli terenowych do tabliczek przyłączeniowych masztów poprzez wcześniej przygotowane przepusty (przedłużenie kabli).
- Wykonanie przepustów dla instalacji kamer oraz konstrukcji wsporczych dla kamer przemysłowych na stanowiskach nowych masztów oświetleniowych.
- Montaż kamer przemysłowych, odtworzenie i uruchomienie instalacji monitoringu na stanowiskach nowych masztów oświetleniowych nr 1, 2 i 3.
- Wykonanie nowej instalacji zasilającej dla pięciu masztów oświetleniowych kablem YAKY 4x25 w rurze osłonowej typu Arrot w wyciętych trasach w nawierzchni placu
- Dostawa i montaż opraw drogowych URBINO LED na konstrukcji budynku hali rozwłókniaczy oraz na konstrukcji wiaty zgodnie z dokumentacją projektową
- Wykonanie nowego obwodu zasilającego dla opraw drogowych URBINO LED zainstalowanych na konstrukcji budynku hali rozwłókniaczy oraz na konstrukcji wiaty
- Dostawa i montaż ograniczników przepięć SPBT12-280/3 w dwóch polach rozdzielni STR5/1nn zasilających maszty oświetleniowe na placu składowania makulatury
- Montaż masztów elektrycznych będzie realizowany w 3 różnych terminach – osobny termin realizacji dla każdego stanowiska masztu oświetleniowego.
- Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz protokołów dla nowej instalacji oświetleniowej na placu składowania makulatury.

Dodatkowe informacje

Wizja lokalna na obiekcie jest obowiązkowa (w tym celu proszę o kontakt z Panem Dariuszem Zwiewka)

Dokumentacja w załączniku - w razie pytań prosba o kontakt z Panem Dariuszem Zwiewka

Pytania dotyczące:

Kwestie techniczne, terminy, zakres, wizja lokalna: Dariusz Zwiewka / +48 600 258 477/
dariusz.zwiewka@mondigroup.com

Kwestie związane z akcją ofertową, sprawy formalno-prawne: Wojciech Peplowski / +48 532 799 835
/ wojciech.peplowski@mondigroup.com

Pozdrawiam / Best regards

Wojciech Peplowski

Specjalista / Specialist

Zakupy Usług / Services Procurement

Mondi Świecie Sp. z o.o.

Bydgoska 1, 86-100 Świecie, Poland

M +48 532 799 835

E-mail : wojciech.peplowski@mondigroup.com

mondigroup.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	20806621_E-190_003 zestawienie materiałów dla stanowisk nr 1, 2 i 3.doc
2.	20806621_E-140_003.pdf
3.	139000969-60010.pdf
4.	Zasady dla dostawców usług_Mondi Świecie Sp_ z o_o.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie instalacji oświetleniowej plac WM w Mondi Świecie Sp. z o.o.		1	usługa	Elektryczne/Elektroniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie